

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Urząd Badań Materiałowych Nadrenii Północnej-Westfalii)

Badania • Monitorowanie • Certyfikacja

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

0432-CPR-00099-13

Wersja 01

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR) certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego/wyrobów budowlanych o nazwie

ramię wysięgnikowe regulatora kolejności zamykania ECO SR Basis

Regulator kolejności zamykania do dwuskrzydłowych drzwi rozwiernych zgodnie z zestawieniem i klasyfikacją w załączniku 2

wprowadzony do obrotu pod nazwą lub marką

ECO Schulte GmbH & Co.KG

Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden, Deutschland

i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym/zakładach produkcyjnych

DO 2.30

Niniejszy certyfikat potwierdza, że stosuje się wszystkie przepisy dotyczące oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych opisane w załączniku ZA zharmonizowanej normy/zharmonizowanych norm

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

zgodnie z **systemem 1** dla właściwości użytkowych opisanych w niniejszym certyfikacie oraz że producent dokonuje oceny zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Certyfikat został wystawiony po raz pierwszy w dniu 01.08.2018 r. i jest ważny do dnia 01.08.2023 r., jeśli nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w zharmonizowanej normie, wyrobie budowlanym, metodach AVCP czy warunkach produkcji w zakładzie lub też jeśli certyfikat nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę ds. certyfikacji produktów.

Dortmund, 01.08.2018 r.



Na zlecenie



Dipl.-Ing. Friedrich
Kierownik wydziałowej jednostki certyfikacyjnej

Certyfikat składa się z 1 strony i 2 załączników.

((Dakks

Deutsche
Jednostka akredytacyjna
D-ZE-11142-01-01

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Badania • Monitorowanie • Certyfikacja

Regulator kolejności zamykania ECO SR Basis

Zakłady produkcyjne

Produkt	Zakład produkcyjny
Regulator kolejności zamykania	DO 2.30

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Badania • Monitorowanie • Certyfikacja

Lista produktów

Oznaczenie typu:	Ramię wysięgnikowe regulatora kolejności zamykania ECO SR Basis
Opis:	Regulator kolejności zamykania IS do drzwi dwuskrzydłowych
Wielkość:	3-7
Klasyfikacja:	3 5 3-7 1 1 4
Zakład produkcyjny:	DO 2.30
Uwagi:	Kłapy zabieraka „MK Basis 1” są wymagane zawsze wtedy, gdy nie udaje się uzyskać prawidłowej kolejności zamykania obu skrzydeł drzwiowych.

Zaplanowane zastosowanie:

W jedno- i dwuskrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych i/lub drzwiach dymoszczelnych rozwiernych

Istotna właściwość	Sekcje z wymaganiami w normie EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	Właściwości użytkowe produktu
Funkcja samozamykającej	5.1.2 Kompletność produktów 5.1.3 Prawidłowa kolejność zamykania 5.2.1 Informacje ogólne 5.2.2 Reakcja na przeciążenie w kierunku zamykania 5.2.3 Manipulowanie 5.2.4 Wytrzymałość pozycji oczekiwania 5.2.6 Uszkodzenie 5.2.8 Możliwość zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	Wynik pozytywny Wynik pozytywny (wielkość 3–7) Wynik pozytywny (wielkość 3–7) Wynik pozytywny (wielkość 3–7) Wynik pozytywny (wielkość 3–7) Wynik pozytywny (wielkość 3–7) Klasa 1: wynik pozytywny
Trwałość działania funkcji samozamykającej	5.2.5 Trwałość działania 5.2.7 Odporność na korozję 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3	Klasa 5 (50 000 cykli badań): wynik pozytywny Klasa 4 (240 h): wynik pozytywny Klasa 4 (240 h): wynik pozytywny Klasa 4 (240 h): wynik pozytywny
Niebezpieczne substancje	Załącznik ZA.3	Producent oświadcza, że produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.