

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
LABORATORIUM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚWIADECTWO BADAŃ NR 01-02103/19/Z00NZE

PRODUCENT: ECO Schulte Sp. z o.o.
ul. Wspólna 26

05-090 Janki / Raszyn
WYRÓB: Klamki drzwiowe Basis Plus

ZAKŁAD INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB /
LABORATORIUM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
potwierdza przeprowadzenie badań klamek drzwiowych na
rozecie PN-EN 1906:2012

Klamki drzwiowe BASIS PLUS

Właściwości	Wymagania	KLASA
Kategoria użytkowania	PN-EN 1906:2012	3
Trwałość	PN-EN 1906:2012	7
Masa drzwi	PN-EN 1906:2012	-
Odporność ogniowa	PN-EN 1906:2012	B*
Bezpieczeństwo	PN-EN 1906:2012	0
Odporność na korozję	PN-EN 1906:2012	3
Zabezpieczenie	PN-EN 1906:2012	0
Typ działania	PN-EN 1906:2012	B

Wyniki oraz szczegółowy opis badanego elementu zawarte są w raporcie z badań
LOW01-02103/19/Z00NZE.

*- na podstawie Raportu z badań nr RS-19/B-166, wydanego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A., dostarczonego
przez Producenta

Odpowiedzialny za badanie:
mgr inż. Stefan Nowakowski

Osoba autoryzująca

mgr inż. Wojciech Woźniak

Kierownik Zakładu Inżynierii
Elementów Budowlanych ITB
Kierownik Laboratorium

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Poznań, dnia 26.11.2019.

Termin ważności świadectwa: 26.11.2022r

ŚWIADECTWO BADAŃ nr 01-02103/19/Z00NZE nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu, jest dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki badań w zakresie sprawdzanych właściwości. Wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania powinno być zgodne z obowiązującym prawem i przepisami w miejscu zastosowania.